



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 03

#### PREGÃO ELETRÔNICO PGE-RJ Nº. 20/2020

A **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO** tendo em vista o que consta do Processo nº. **SEI-14/001/035178/2019**, e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e baseadas nas informações fornecidas pela área técnica, vem prestar esclarecimento para dirimir dúvida de licitante, expressa em e-mail encaminhado a esta Procuradoria, manifestando-se conforme segue:

#### **Pergunta 01:**

O edital solicita:

*4.1.2.18 O rack deverá possuir kits de rodízios para facilitar a movimentação após sua montagem, devendo possuir travas para que o mesmo não ofereça perigo aos técnicos responsáveis por sua sustentação;*

*4.1.2.19 O rack deverá ter pés niveladores para alinhamento no piso ou acessório para este fim;*

Como o kit de rodízio é maior que os pés niveladores, estes ficarão suspensos no piso. Pode-se fornecer à parte os pés niveladores, ou seja, quando for necessário, estes itens serão instalados, retirando-se assim, os rodízios.

#### **Resposta:**

Os pés niveladores poderão ser enviados à parte.

**Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.**

**Luciana Benedito Araújo**  
**Pregoeira**  
**Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro**