

[illegible]

Quadro de Distribuição de Circuitos - QEE-6-E																											
Iluminação e Tomadas.										Equilíbrio																	
Barra		Ou Eletrológico		150A		Iluminação								A		B		C		Total		Aterre		Comp. Room			
Espaços totais:		12																									
Especie ==>		0.2	4.5	28	50	60	70	72	3x14	2x15	2x18	2x28	4x28	4x14	4x18	100	150										
Carga -W==>		0.2	4.5	28	50	60	70	72	42	30	36	56	112	56	72	100	150										
Carga -VA ==>		0.4	5	30	50	60	70	75	45	34	40	60	120	60	75	120	180	(VA)	(VA)	(VA)	(VA)	(VA)	(VA)				
Cat.	Quant	Condições										Dia															
	Fase	F	N	T	(A)																						
E1	1	2.5	2.5	2.5	16											12			880	880	880	Iluminação de Emergência	25	6.93			
E2	1	2.5	2.5	2.5	16											6			650	650	650	Iluminação de Emergência	25	5.12			
E3	1	2.5	2.5	2.5	16											6			1.160	1.160	1.160	Iluminação de Emergência	25	9.13			
Total																											
QEE-6-E	2	10	10	40											18			10	20	15	880	1.810	2.060	Sexto Paredão	35	12.23	

REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	EMISSÃO INICIAL	DULO	VISTO
0	22/11/2022				

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

**PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO**