## LEGENDA

| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| | – Caixa elétrica com 04 tomadas – (EXISTENTE). |
| | – Caixa elétrica com 04 tomadas – (NOVO À INSTALAR). |
| | – Caixa elétrica com 04 tomadas – (REALOCAR). |
| | – Caixa elétrica com 04 tomadas – (REALOCADO). |
| | – Tomada embutida na alvenaria – (EXISTENTE). |
| | – Condulete com Tomada monofásica, conforme NBR–14.136, de sobrepor a 1,30m do piso acabado – (EXISTENTE). |
| | – Condulete com Tomada monofásica, conforme NBR–14.136, de sobrepor a 0,30m do piso acabado – (EXISTENTE). |
| | – Caixa com 2 blocos, para 2 tomadas, 2p+t, conforme NBR–14.136, fixados em conaleta (NOVO À INSTALAR). |
| | – Caixa derivação 8 vias com 04 circuitos reservas – (NOVO À INSTALAR). |
| | – Cabo blindado flexível com 9 cabos #2,5mm² 4F+4N+1t, – (NOVO À INSTALAR SOB O PISO ELEVADO). |
| | – Eletroduto aparente, afixado no teto (entreforro, quando este existir), (NOVO À INSTALAR). |
| | – Totem para carregador de celular – (NOVO À INSTALAR). |
| | – Painel QEQ–8–A – (NOVO À INSTALAR), VER NOTA 2. |
| | – Barramento Blindado referenta a Energia de Qualidade – (EXISTENTE). |

**PLANTA DO 8º PAVTO**

ESCALA 1/50

| REVISÃO | DATA | DISCRIMINAÇÃO | VISTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 22/11/2022 | EMISSÃO INICIAL | PFO |

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO.

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

polis engenharia

OBRA / ENDEREÇO:
**NOVA SEDE DA PROCURADORIA**
RUA DO CARMO, Nº 27 - CENTRO - RJ

ESCALA: INDICADA
DATA: 22/11/2022

FASE / TÍTULO:
TOMADAS
**8º ANDAR - POSICIONAMENTO**
**ENERGIA DE QUALIDADE**

| ARQUIVO: | NÚMERO: | FOLHA: |
|---|---|---|
| PGE001-ELE-TM-PB-DES-0010-8 ANDAR.DWG | DE-ELE-TM-PB-010 | 010-016 |